

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE JUAZEIRO/BA

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019

Edital n.º 08 – Juazeiro(BA), de 29 de novembro de 2019.

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DO GABARITO APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS

(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV, devendo o candidato fazer a correspondência com seu caderno).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROVA DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

QUESTÃO N.º 24

Todos os produtos químicos abaixo são rotineiramente utilizados no tratamento da água, exceto:

- a) Sulfato de alumínio.
- b) Ácido sulfúrico.
- c) Cloro gasoso.
- d) Hipoclorito de sódio.
- e) Hipoclorito de cálcio.

Considerações:

Em resposta aos recursos interpostos contra esta questão, esclarecemos que o gabarito será alterado da alternativa "A" para a alternativa "B". Portanto, recurso deferido, altera-se o gabarito.

Resultado da Análise: ALTERAÇÃO NO GABARITO DA QUESTÃO 24 PARA ALTERNATIVA B. PROVA DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.